



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AE56.B.00788

Серия RU № 0149625

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Самарский центр испытаний и сертификации". Место нахождения: 443029, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Шверника, 15. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10AE56 от 05.08.2015. Телефон +7(846)222-4884, адрес электронной почты info@certific.info.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество "Саратовский завод энергетического машиностроения". Место нахождения (адрес юридического лица): 410008, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 48. ОГРН: 1026403339456. Телефон +7(845)222-01-23, адрес электронной почты info@sarzem.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество "Саратовский завод энергетического машиностроения". Место нахождения (адрес юридического лица): 410008, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 48.

**ПРОДУКЦИЯ** Котлы отопительные водогрейные стальные модели "СарЗЭМ" -50, -63, -70, -80, -100. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4931-013-00210714-2000: "Котлы отопительные водогрейные стальные модели "СарЗЭМ". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8403 10 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 99 -2/756-2018 от 28.09.2018, выдан Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Самарский центр испытаний и сертификации", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AB46; акт о результатах анализа состояния производства № 26488 от 29.08.2018; приложение № 0104444. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе": ГОСТ 20548-87 "Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия." Полный назначенный срок службы – не менее 15 лет. Срок хранения до переконсервации – 12 месяцев. Условия хранения - 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69. Категория размещения - 2.1 или 4.2 по ГОСТ 15150-69. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** С 18.10.2018 ПО 17.10.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Булгаков Сергей Станиславович  
(инициалы, фамилия)

Кузнецова Ирина Петровна  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AE56.B.00788

Серия RU № 0104444

1. ТУ 4931-013-00210714-2000. "Котлы отопительные водогрейные стальные модели «СарЗЭМ». Технические условия».
2. Руководство по эксплуатации и паспорт. Котел отопительный водогрейный стальной типа «СарЗЭМ». Модели «СарЗЭМ-63»; «СарЗЭМ-80»; «СарЗЭМ-100» (с автоматикой САБК-М).
3. М-00.00.000 ПС. Система автоматики безопасности с газогорелочным устройством для газоиспользующих установок САБК-М. Руководство по эксплуатации и паспорт;
4. Методика проведения теплотехнических испытаний котлов отопительных водогрейных стальных "СарЗЭМ" мощностью до 100 кВт;
5. Протокол от 29.08.2018 № 5 приёмо-сдаточных испытаний котла отопительного водогрейного стального "СарЗЭМ-63" (зав. № 18009), выдан Акционерным обществом "Саратовский завод энергетического машиностроения";
6. Маркировочная табличка;
7. Сертификаты качества на комплектующие и на материалы заводов-изготовителей;
8. Перечень стандартов применяемых при изготовлении котлов отопительных водогрейных стальных «СарЗЭМ» и их модификаций с номинальной производительностью до 100 кВт, включённых в перечень ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
М.П.  
Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Булгаков Сергей Станиславович

(инициалы, фамилия)

Кузнецова Ирина Петровна

(инициалы, фамилия)